


<b>Protokol o zkoušce kameniva</b>		<b>Číslo:</b>
Objednatel: <b>EUROVIA Kamenolomy, a.s.</b>		<b>LL1/1636/2019</b>
Lokalita: <b>Bezděčín</b>	Číslo vzorku: <b>LL1/1636/2019</b>	
Místo odběru: <b>Skládka</b>	Odběr provedl(a): <b>26.4.2019, Ladislav Peleška 22/ASPK/2011</b>	
Vzorek zkoušen: <b>6.5.2019 - 9.5.2019</b>	Vzorek převzal(a): <b>6.5.2019, Tomáš Mařík</b>	
Druh kameniva: <b>Přírodní drcené kamenivo</b>	Frakce kameniva: <b>Odhlinění</b>	
Poznámka: <b>Roční zkouška</b>		



Vlastnost	Zkoušeno dle	EN 12620	EN 13043	EN 13139	EN 13242	Jednotka	Hodnota
Vlhkost kameniva	ČSN EN 1097-5					%	<b>4,3</b>
Obsah jemných částic v kamenivu	ČSN EN 933-1					%	<b>11,5</b>

Prohlášení: Výsledky platí vždy pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek.

**EUROVIA Services, s.r.o.**  
 Laboratoř oblasti Lomy  
 Laboratoř s odbornou způsobilostí č. 158  
 pracoviště TĚŠKOV

10.5.2019 Zpracoval(a) **Tomáš Mařík**

10.5.2019 Schválil(a) **Tomáš Mařík**