


Protokol o zkoušce kameniva		Číslo:
Objednatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s.		LL1/233/2019
Lokalita: Chraberce	Číslo vzorku: LL1/233/2019	
Místo odběru: Skládka	Odběr provedl(a): 15.1.2019, Petr Troják 26/ASP/2011	
Vzorek zkoušen: 5.2.2019 - 12.2.2019	Vzorek převzal(a): 5.2.2019, Jan Hejlek	
Druh kameniva: Přírodní drcené kamenivo	Frakce kameniva: Odhlinění	
Poznámka: Roční zkouška		



Vlastnost	Zkoušeno dle	EN 12620	EN 13043	EN 13139	EN 13242	Jednotka	Hodnota
Vlhkost kameniva	ČSN EN 1097-5					%	9,5
Obsah jemných částic v kamenivu	ČSN EN 933-1					%	12,9

Prohlášení: Výsledky platí vždy pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek.

12.2.2019 Zpracoval(a) **Tomáš Mařík**

12.2.2019 Schválil(a) **Tomáš Mařík**

EUROVIA Services, s.r.o.
Laboratoř oblasti Lomy
Laboratoř s odbornou způsobilostí č. 158
pracoviště TĚŠKOV