


Protokol o zkoušce kameniva		Číslo:
Objednatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s.		LL1/1304/2019
Lokalita: Košťálov	Číslo vzorku: LL1/1304/2019	
Místo odběru: Výroba	Odběr provedl(a): 15.4.2019, Milan Kočí 20/ASPK/2011	
Vzorek zkoušen: 17.4.2019 - 23.4.2019	Vzorek převzal(a): 17.4.2019, Tomáš Mařík	
Druh kameniva: Přírodní drcené kamenivo	Frakce kameniva: Odhlínění 8	
Poznámka: Roční zkouška		



Vlastnost	Zkoušeno dle	EN 12620	EN 13043	EN 13139	EN 13242	Jednotka	Hodnota
Vlhkost kameniva	ČSN EN 1097-5					%	3,3
Obsah jemných částic v kamenivu	ČSN EN 933-1					%	14,7

Prohlášení: Výsledky platí vždy pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek.

EUROVIA Services, s.r.o.
Laboratoř oblasti Lomy
Laboratoř s odbornou způsobilostí č. 158
pracoviště TĚŠKOV

23.4.2019 Zpracoval(a) **Tomáš Mařík**

23.4.2019 Schválil(a) **Tomáš Mařík**